5E

6A

6B

6C

4C

4A

4B

3C

3D

GRUPPO ELETTROGENO
SUP. VANO 65.36 MQ.
AREA VENTILAZIONE mm. 1/20 63.36+3.1 MQ

CENTRALI FRIGORIFERE TORRE
CENTRALE PIANI BASSI
SUP. VANO 255.21 MQ.

CENTRALE PIANI ALTI
SUP. VANO 392.58 MQ.

* q.ta rilevata in cantiere

COMPARTO 5 p.p. s.benigno
edificio per uffici, parcheggi
e locali commerciali, piazza
attrezzata e terrazza panoramica

TORRE NORD s.p.a.
via F. Filzi genova

arch. A. Messina
arch. M. Canata

ing. L. Fiori
T. Nova
A. Trachsel

ASMARA (E.R.T.)

planta a q.ta 4.00

22.1.88 1:100

modificato S.31643 del 17.6.87

aggiornata al 15.2.88

aggiornata al 7-4-88
modificati pilastri rampa box, tecn.

S 31908

51 ^E

TESTA NUBO QTA 6.48

VEDERE TAV. N.223

VEDERE TAV. N°50

UTA 2

UTA 3

SCALA METALLICA DA 1060 A 530

RISERVA IDRICA

AUTOCLAVI

CENTRALI FRIG. BASSI

CENTRALI FRIG. ALTI

CABINA ELETTRICA SERVIZI GENERALI

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT

LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

LOCALE BATTERIE

SIP

SERBATOIO DI STOCCAGGIO GRUPPO ELETTROGENO

GRIGLIE DI AERAZIONE SUPERIORI

ZONA FILTRO GRUPPO ELETTROGENO

PORTA SERVIZIO LOCALE

GRIGLIA MANDATA ARIA

TUBAZIONE ø1" PER ALIMENTAZIONE

TUBAZIONE ø1¼ PER RITORNO IN CISTERNA

VEDERE DISEGNO ENEL (IN ESECUZIONE)